

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области; г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области;
г. Пенза, Б. Радищевская, 12, тел. 8 (8412) 68-17-77 тел. факс 8 (8412) 68-17-77

**ПРЕДПИСАНИЕ № 52 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №147 г. Пензы «Золотая рыбка»; Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №147 г. Пензы «Золотая рыбка»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Козловой Нине Васильевне

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору № 52 от « 22 » марта 20 19 г., статьи 6

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. « 11 » апреля 20 19 г.

с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. « 12 » апреля 20 19 г.

с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. « 15 » апреля 20 19 г.

с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. « 29 » апреля 20 19 г.

проведена плановая выездная проверка:

государственным инспектором г. Пензы по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

капитаном внутренней службы Плоткиной Юлией Сергеевной,
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

государственным инспектором г. Пензы по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного

лейтенантом внутренней службы Петруниной Ольгой Анатольевной

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 147 г. Пензы «Золотая рыбка»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного по адресам: г. Пенза, ул. Петровская, 21, ул. Терновского, 178, ул. Пограничная/Осоавиахимовская, 25/18

совместно с Заведующей МБДОУ детский сад № 147 г. Пензы «Золотая рыбка»
Козловой Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Пенза, ул. Петровская, 21				
1	на остекленных дверях эвакуационных выходов из здания не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м	ч. 3 статьи 4, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.27	01.04.2020	

		СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2	двери в помещениях пищеблока и в электрощитовой не имеют требуемого предела огнестойкости	ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.04.2020	
3	высота ограждения лестниц, используемых детьми, менее 1,2 метра	ч. 3 статьи 4, статья 53 Федерального закона от 22.07 08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.15 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
4	помещение тамбура пищеблока, горячего цеха и помещение уборочного инвентаря не защищены автоматической пожарной сигнализацией	ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. 38 таблицы А. 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.04.2020	
<u>г. Пенза, ул. Терновского, 178</u>				
5	наружные лестницы высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеют ограждений	ч. 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
6	наружные открытые лестницы, используемые в качестве вторых эвакуационных выходов со второго этажа здания, имеют уклон более 45 ⁰	Федеральный закон от 22.07 08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.16	01.04.2020	
7	наружные открытые лестницы, используемые в качестве вторых эвакуационных выходов со второго этажа здания, размещены не у глухих (без световых проемов) частей стен здания	Федеральный закон от 22.07 08. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3	01.04.2020	
8	помещения тамбура пищеблока и горячего цеха не защищены автоматической пожарной сигнализацией	ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. 38		

		таблицы А. 3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»		
--	--	---	--	--

ул. Пограничная/Осоавиахимовская, 25/18

9	дверь лестничной клетки при выходе из музыкального зала не имеет уплотнений в притворах	ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
10	наружная лестница правого крыла детского сада высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения	ч. 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	
11	высота эвакуационного выхода с 1-го этажа непосредственно наружу в свету составляет менее 1,9 м	п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Пензы по
пожарному надзору

(должность государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись, М.Л.П.)

Плоткина Ю.С.

(фамилия и инициалы)

государственный инспектор г. Пензы по
пожарному надзору

(должность государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись, М.Л.П.)

Петрунина О.А.


(фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения

получил:

Заведующая МБДОУ детский сад №147
г. Пензы «Золотая рыбка»

(должность)



(подпись)

Козлова Н.В.

(фамилия и инициалы)

« 29 » апреля 20 19 г.